

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского, Истринского, Медынского и Монастырского районов
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Калужской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Медынь
(место составления акта)

«09» марта 2021 года
(дата составления акта)
17 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: 249953, Калужская область, Медынский район, д. Дошино, д. 81
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки
юридического лица от 01 февраля 2021 года № 1
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Медынский
психоневрологический интернат»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней (с 25.02.2021 по 09.03.2021)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Дзержинского, Юхновского, Истринского, Медынского и Монастырского районов управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Калужской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Типенкова О.П. директор ГБУ КО «Медынский психоневрологический интернат»
01.02.2021 года в 12 час 00 мин
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Скавронский Денис Александрович государственный
инспектор Дзержинского, Юхновского, Истринского, Медынского и Монастырского районов по
пожарному надзору; Липанов Александр Сергеевич заместитель главного государственного
инспектора Дзержинского, Юхновского, Истринского, Медынского и Монастырского районов по
пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Типенкова О.П. директор ГБУ КО «Медынский
психоневрологический интернат»; Мухортов В.В. лицо ответственное за соблюдение мер
пожарной безопасности

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения юридических и (или) физических лиц, допустивших нарушения
Главный корпус			
1	отсутствует техническая документация на установки и системы автоматических установок противопожарной защиты (далее АУППЗ).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР)	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
2	не соответствует уровень звука, не менее 75 дБ (фактически 65-70дБ)	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 СП 3.13130.2009	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
3	провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4, СП 3.131.30.2009	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
4	не проведено ежегодное испытание АУППЗ (автоматических установок пожарной сигнализации далее - АУПС, системы оповещения и управления эвакуацией, далее - СОУЭ) в здании с внесением записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на предмет возможности ее дальнейшей эксплуатации.	п.54 ППР	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
5	не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожарной сигнализации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 ППР; п.14.1 СП 5.131.30.2009, СП 484.1311500.2020 п 6.4.4 таб. А	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
6	система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара на 2-м этаже находится в неисправном состоянии.	п.54 ППР	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
7	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении актового зала на втором этаже.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3, Свода	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.



		правил СП 486.1311500.2020; НПБ 110-03, табл. 1.	
8	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении кухни	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3, Свода правил СП 486.1311500.2020; НПБ 110-03, табл. 1.	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
9	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в комнате уборочного инвентаря, на 2-ом этаже	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3, Свода правил СП 486.1311500.2020; НПБ 110-03, табл. 1.	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
10	Не проведены испытания пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 б, ППР	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
11	Коридоры длиной более 60 м второго этажа следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки длина которых не должна превышать 60 м.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Противопожарные требования»; п. 1.132 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
12	В актовом зале стулья не соединены между собой в ряды.	п. 94 ППР	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
Гараж			
13	провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4, СП 3.131.30.2009	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
14	Не определена и не обозначена на двери помещения складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии	п. 12 ППР	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.

	с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
Прачечная			
15	провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4, СП 3.131.30.2009	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
16	не проведено техническое освидетельствование АУППЗ (АУПС, СОУЭ) в здании с внесением записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на предмет возможности ее дальнейшей эксплуатации.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 ППР	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
17	система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара находится в неисправном состоянии.	п.54 ППР	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
18	в помещениях банного и промышленного складов автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	п.54 ППР	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
Овощехранилище			
19	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании овощехранилища.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 1, Свода правил СП 486.1311500.2020; НПБ 110-03, табл. 1.	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.
Складское здание			
20	Не определена и не обозначена на двери помещения складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 ППР	ГБУ КО «Медынский ПНИ» Типенкова О.П. Мухортов В.В.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняются при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняются при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 1/1/2 от 09.03.2021 г

Подпись лиц, проводивших проверку:

Д.А. Скавронский

А.С. Липанов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Типенкова О.П. директор ГБУ КО «Медынский психоневрологический интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)